

JQA

証明番号：JQ 節水 03129
発行日：2019年5月10日

性能証明書

株式会社LIXIL

以下シリアル番号の製品について、JIS A 5207：2014 に掲げる試験方法に基づく試験立会の結果、性能が判定基準に適合していることを証明します。

- 試験品 1) 節水の区分：節水Ⅱ形
2) 製品名：Sensia Arena
3) 品番：39382SH型
4) JIS 記号：C830S
5) シリアル番号：3938201055

試験項目：洗浄性能、排出性能

試験方法：JIS A 5207：2014 による

判定基準：JIS A 5207：2014 による

試験日：2019年4月23日～2019年4月24日

試験場所：株式会社LIXIL 榎戸工場

一般財団法人 日本品質保証機構

JIS 認証事業部



理事 浅田 純男



試験報告書No : 7

試験報告書

株式会社 LIXIL

試験日 : 2019年4月23~4月24日

試験員 : 永田克成 齋田健治

試験場所 : 榎戸工場 試験室



- 1) J I S 記号 : C 8 3 0 S
- 2) 製品名 : Sensia Arena
- 3) 品番 : 39382SH型
- 4) 試験品のシリアルNo. : 3938201055
- 5) 生産工場名 榎戸工場
- 6) 試験結果
洗浄水量 : 4.67 L

試験項目	評価基準	試験回数		
		1回目	2回目	3回目
洗浄性能	汚れ跡が残らないこと	○	○	○
排出性能	ボールパス	○		
	代用汚物 A	○:7個	○:7個	○:7個
	代用汚物 B	○:100個	○:100個	○:100個
	代用汚物 C	○:3個	○:3個	○:3個
	溜水入れ替わり	95%以上	○:99.0%	
水封性能	50mm以上	○:56mm		
耐漏水性能	漏水なきこと	○		
耐漏気性能	漏気なきこと	○		

※○は基準クリアー

一般財団法人 日本品質保証機構

立会試験員 : 大澤 勉